



Respostáveis Técnicos

<p>Título</p> <p>DISTRIBUIÇÃO, ILUMINAÇÃO E TOMADAS</p>	<p>Folha</p> <p>01 03</p>
<p>ART</p> <p>28027230211210339</p>	<p>Revisão</p> <p>00</p>
<p>Data</p> <p>DEZ/20</p>	<p>Escala</p> <p>INDICADA</p>

NOTAS:

- TODA A TUBULAÇÃO NÃO INDICADA SERÁ DE #3/4" (ELÉTRICA) E 1" (SISTEMAS)
- TODA CAIXA DE PASSAGEM NÃO INDICADA SERÁ DE 10x10cm.
- AS CAIXAS EMBUTIDAS NO PISO DEVERÃO SER EM LIGA DE ALUMÍNIO, DEVENDO POSSUIR TAMPA DE LATÃO E ARO DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO JUNTO AO PISO
- TODA TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ EM AÇO GALVANIZADO.
- TODA A FIAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS SERÁ DE 0,6 / 1 kv, 90 °C. EPR
- TODA A FIAÇÃO NÃO INDICADA DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERÁ SER DE #2,5mm², 750V, 70C, ISOLAÇÃO EM PVC – NBR 7288