QTDE E POSIÇÃO DE BLOCO AUTONOMO NO TÉRREO DEVERÁ SER CONFORME PROJETO DE BOMBEIRO. UTILIZAR CIRCUITO "I7" DO QFL-03

ILUMINAÇÃO PRIMEIRO PAVTO - PLANTA
Escala: 1:50



TOMADAS PRIMEIRO PAVTO - PLANTA
Escala: 1:50



VISTA FRONTAL QFL-03
S/Escala





LIGAÇÕES TÍPICAS

PARA LEGENDA, SIMBOLOGIA E NOTAS GERAIS, VER DES. 5002 E 5003

TODOS OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERÃO NÃO HALOGENADOS 750V, CONFORME NBR-13248, NAS SEGUINTES SEÇÕES INDICADAS NA VISTA FRONTAL DO QFL-03.

NAS CORES : PRETA PARA FASES; AZUL CLARO PARA NEUTRO E VERDE PARA TERRA.
TODOS ELES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS DE PLÁSTICO COM O NÚMERO DO CIRCUITO CORRESPONDENTE, IDENTIFICAR NA SAÍDA DO QUADRO; NAS CAIXAS DE PASSAGENS E NAS DERIVAÇÕES PARA AS CARGAS.

TODAS AS LUMINÁRIAS INTERNAS DEVERÃO SER PARA TENSÃO DE 127V. PARA CARACTERÍSTICAS DAS LUMINÁRIAS/LEDS, VER PROJETO ESPECÍFICO DOE LUMINOTÉCNICA.

PARA POTÊNCIA DOS PONTOS DE CONSUMO VER DES. ELE-5002

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00	20/03/2024	EMISSÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO

RALCON ENGENHARIA
AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 745, 2º ANDAR
SÃO CAETANO DO SUL - SP FONE (011) 5586-1222

VEDAÇÃO :
ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM CONFIANÇA. A REPRODUÇÃO, USO, OU REVELAÇÃO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO OU DETALHES CONTIDOS NESTE MEIO, É PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.

FASE DO PROJETO: **PROJETO BÁSICO**

NOME FOLHA/REVISÃO: PMC-UBSJT-ELE-DE-5004 - R00

ASSUNTO:
PROJETO DE ELETRICIDADE
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
PRIMEIRO PAVTO

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:
UBS JARDIM TONATO

LOCAL:
ESTRADA DO JACARANDÁ - JD. TONATO - CARAPICUÍBA/SP

RECURSO/CONVÊNIO:

ART/RRT:
2620240063291

TERRENO DE IMPLANTAÇÃO -
UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA DE CARAPICUÍBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RALCON ENGENHARIA
RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 5069190379

DATA: 20/03/2024

ESCALA: 1 : 50

DESENHO ELABORADO POR: PRIMO A. CARRARA

PMC-UBSJT-ELE-DE-5004 R00.dwg